

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（ごみ焼却施設）

可燃物焼却量

焼却物（一般家庭の可燃物及び事業系一般廃棄物）

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
1号炉	1,209	1,395	899	299	1,240	1,274	663	1,187	724	634	1,246	1,178	11,948
2号炉	953	375	1,230	1,398	1,229	732	845	1,180	1,296	1,325	291	1,147	12,001
合計	2,162	1,770	2,129	1,697	2,469	2,006	1,508	2,367	2,020	1,959	1,537	2,325	23,949

燃焼ガス温度(平均)

※ 24H連続運転時の平均（休炉時は除く）

単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	1,020.0	1,011.3	1,004.4	983.8	1,000.0	997.9	1,000.5	1,005.7	1,007.8	1,021.8	1,020.8	1,018.3
2号炉	1,019.0	1,022.1	995.5	1,007.0	995.0	981.7	999.3	991.9	996.0	1,005.4	977.2	1,006.5

集じん器入り口温度(平均)

※ 24H連続運転時の平均

単位：℃

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	165.4	167.9	166.3	162.7	165.0	167.8	166.5	166.7	167.5	168.4	170.5	165.5
2号炉	164.4	162.2	161.8	167.8	164.5	165.2	166.3	164.7	168.8	169.4	167.1	161.8

ばい煙 測定場所(煙突)

	1号炉		2号炉		基準値
試料採取日	6月12日	11月13日	6月12日	11月13日	
結果が得られた日	6月26日	11月27日	6月26日	11月27日	-
排ガス量(乾き) m ³ /h	7,740	7,220	7,650	6,670	-
ばいじん(換算値) g/m ³	0.0006未満	0.0007未満	0.0006未満	0.0006未満	0.01
硫黄酸化物(換算値) ppm	6	7	3	12	50
窒素酸化物(換算値) ppm	42	43	41	50	100
塩化水素(換算値) m g/m ³	33	42	10	62	-

排ガス中のダイオキシン

	1号炉	2号炉
試料採取日	11月11日	11月12日
排出ガス量(湿) m ³ /h	9,380	8,800
排ガス中の酸素濃度 vol%	6.5	5.8
測定箇所	煙突	煙突
分析日	11/11～11/27	11/12～11/27
測定結果 ng-TEQ/m ³ N	0.00010	0.00042
排出基準値	0.1ng-TEQ/m ³ N	0.1ng-TEQ/m ³ N

※ 測定場所は煙突 基準値の標準酸素、O₂(%) = 12

令和7年度一般廃棄物可燃物種類別搬入量

単位：t

	4 月					5 月					6 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,633.62	253.76	119.01	17.01	2,023.40	1,840.58	271.16	130.17	24.20	2,266.11	1,694.21	242.57	124.52	25.43	2,086.73
粗大可燃ごみ	23.76	18.06	3.33	0.00	45.15	30.61	18.10	4.36	0.00	53.07	28.98	1.18	4.64	0.00	34.80
計	1,657.38	271.82	122.34	17.01	2,068.55	1,871.19	289.26	134.53	24.20	2,319.18	1,723.19	243.75	129.16	25.43	2,121.53

	7 月					8 月					9 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,768.45	270.26	132.34	25.69	2,196.74	1,749.89	273.02	138.68	29.67	2,191.26	1,756.72	257.91	132.73	26.49	2,173.85
粗大可燃ごみ	32.49	17.03	5.23	0.00	54.75	28.85	15.09	3.01	0.00	46.95	24.36	0.53	4.88	0.00	29.77
計	1,800.94	287.29	137.57	25.69	2,251.49	1,778.74	288.11	141.69	29.67	2,238.21	1,781.08	258.44	137.61	26.49	2,203.62

	1 0 月					1 1 月					1 2 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,677.52	251.93	139.28	34.39	2,103.12	1,579.08	222.48	108.81	27.75	1,938.12	1,729.87	256.03	116.57	30.13	2,132.60
粗大可燃ごみ	27.95	12.72	5.73	0.00	46.40	25.72	16.74	7.47	0.00	49.93	29.58	0.86	3.21	0.00	33.65
計	1,705.47	264.65	145.01	34.39	2,149.52	1,604.80	239.22	116.28	27.75	1,988.05	1,759.45	256.89	119.78	30.13	2,166.25

	1 月					2 月					3 月				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	1,436.92	206.32	102.80	36.31	1,782.35	1,272.50	183.88	88.56	26.39	1,571.33	1,613.66	232.67	118.53	29.07	1,993.93
粗大可燃ごみ	19.22	13.44	2.02	0.00	34.68	22.76	14.58	2.78	0.00	40.12	35.13	2.12	5.19	0.00	42.44
計	1,456.14	219.76	104.82	36.31	1,817.03	1,295.26	198.46	91.34	26.39	1,611.45	1,648.79	234.79	123.72	29.07	2,036.37

	総合計				
	須賀川市	鏡石町	天栄村	衛生センター	合計
可燃ごみ	19,753.02	2,921.99	1,452.00	332.53	24,459.54
粗大可燃ごみ	329.41	130.45	51.85	0.00	511.71
計	20,082.43	3,052.44	1,503.85	332.53	24,971.25

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

最終処分量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
不燃物	45.16	39.54	31.26	28.64	34.21	29.97	33.28	37.91	35.89	34.14	30.48	27.30	407.78
焼却灰	205.07	128.58	211.06	141.34	218.57	180.13	124.68	208.46	169.58	149.07	108.92	302.16	2,147.62
飛灰	89.09	56.72	74.17	63.43	85.73	79.48	49.43	74.31	75.18	74.11	51.22	86.76	859.63
浸出液汚泥	2.93	4.10	3.15	3.90	3.60	4.55	2.96	5.42	2.94	3.26	1.57	2.35	40.73
し尿残渣	0.11	0.06	0.07	0.08	0.07	0.10	0.07	0.09	0.11	0.11	0.09	0.07	1.03
火災不燃物	0.29	0.90	0.21	0.11	0.00	0.00	0.37	0.00	0.19	0.00	0.00	6.02	8.09
施設内発生不燃物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59	0.04	0.00	1.63
計	342.65	229.90	319.92	237.50	342.18	294.23	210.79	326.19	283.89	262.28	192.32	424.66	3,466.51

※火災不燃物は、せともの、コップ等の生活用品

放流水

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	-
結果を得た日	-	4月17日	5月15日	6月17日	7月22日	8月25日	9月19日	10月21日	11月26日	12月17日	1月23日	2月20日	3月13日	-
水素イオン	pH	7.6	7.8	7.4	7.2	7.7	7.5	7.2	7.8	7.3	7.4	7.4	7.5	5.8～8.6
BOD	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.5	3.8	2.4	9.1	1.9	日間平均20最大25
COD	mg/ℓ	3.2	4.0	3.6	4.5	5.1	4.9	5.1	1.4	4.8	3.6	3.8	3.6	日間平均20最大25
SS（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均50最大70
大腸菌数	CFU/mℓ	0	0	0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均800
窒素含有量T-N	mg/ℓ	10	9.9	10	5.6	5.1	5.8	8.5	7.7	10	10	9.5	8.5	日間平均60最大120
塩素イオンCl	mg/ℓ	470	520	610	2,800	3,100	3,500	3,700	2,900	2,000	1,800	920	3,300	-

地下水（塩化物イオン）

単位：mg/ℓ

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	-
結果を得た日	-	4月9日	5月15日	6月17日	7月15日	8月25日	9月11日	10月17日	11月17日	12月17日	1月20日	2月24日	3月13日	-
第1期処分場	mg/ℓ	12	12	12	11	11	6.0	13	13	14	13	13	12	200
第2期処分場上流	mg/ℓ	43	45	42	38	36	35	34	34	34	34	34	34	
第2期処分場下流	mg/ℓ	10	11	13	10	10	8.4	12	12	11	11	11	10	

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

放流水

資料採取日 令和7年8月1日 結果を得た日 令和7年8月25日

単位：mg／ℓ

	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量
測定結果	<0.5	<0.5	<0.1	<0.01	<0.01	<0.05	<0.02	<0.01
排水基準値	1	10	1	2	2	10	10	2

	リン含有量	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	有機リン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物
測定結果	<0.01	<0.003	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0005
排水基準値	2（日間平均）16（最大）	0.03	0.5	1	0.1	0.2	0.1	0.005

	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
測定結果	<0.0005	<0.0003	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.1
排水基準値	検出されないこと	0.003	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1

	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン
測定結果	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01
排水基準値	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1

	セレン又はその化合物	ほう素又はその化合物	弗素及びその化合物	1,4-ジオキサン	アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物
測定結果	<0.01	0.35	0.20	<0.05	4.3
排水基準値	0.1	10	8	0.5	100

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

地下水

資料採取日 令和7年8月1日

結果を得た日 令和7年8月25日

単位：mg/ℓ

第1期処分場	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	0.11	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第1期処分場	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン又はその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサソ	塩化ビニルモノマー	過マンガン酸カリウム消費量	アンモニア性窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.48	0.15	0.12	<0.005	<0.0002	5.5	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

第2期処分場上流	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第2期処分場上流	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン又はその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサソ	塩化ビニルモノマー	過マンガン酸カリウム消費量	アンモニア性窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	<0.02	<0.005	<0.0002	9.5	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

第2期処分場下流	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

第2期処分場下流	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロパン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン又はその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサソ	塩化ビニルモノマー	過マンガン酸カリウム消費量	アンモニア性窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	0.03	<0.005	<0.0002	5.4	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

ダイオキシン測定結果
地下水

試料採取月日	令和7年9月24日
測定結果を得た日	令和7年10月27日
第1期処分場測定結果	0.041 pg-TEQ/ℓ
第2期処分場上流測定結果	0.042 pg-TEQ/ℓ
第2期処分場下流測定結果	0.041 pg-TEQ/ℓ
環境基準値	1pg-TEQ/ℓ 以下

放流水

試料採取場所	浸出液処理施設放流口
試料採取月日	令和7年9月24日
測定結果を得た日	令和7年10月27日
測定結果	0.00012 pg-TEQ/ℓ
排出基準値	10 pg-TEQ/ℓ 以下

最終処分場の残余埋立容量（令和8年3月31日現在）

測定実施月日	令和8年3月31日
埋立残容量	43,596 m ³

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（最終処分場）

施 設 点 検 表

	点検月日	点検結果	埋立処分地内			浸出液処理施設		
			遮水工及び遮水シート	調整池	雨水排水溝	各 水 槽	各機器点検及び補修	防凍設備
4月	5月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
5月	6月2日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
6月	7月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
7月	8月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
8月	9月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
9月	10月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
10月	11月4日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
11月	12月1日	異常の有無	無	無	無	無	11月28日ろ過器ろ材交換工事	無
12月	1月6日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
1月	2月2日	異常の有無	無	1月26日調整池排砂ポンプ更新工事	無	無	無	無
2月	3月2日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
3月	3月31日	異常の有無	無	無	無	無	無	無

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

放流水

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	-
結果を得た日	-	4月17日	5月15日	6月23日	7月31日	8月25日	9月19日	10月21日	11月26日	12月17日	1月23日	2月19日	3月17日	-
水素イオン	pH	7.2	7.2	7.3	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4	7.4	7.1	7.3	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5	日間平均20最大25
C O D	mg/ℓ	1.3	2.8	2.3	2.3	3.1	2.5	2.8	2.1	2.4	2.3	2.3	2.4	日間平均20最大25
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均50最大70
大腸菌数	CFU/mℓ	0	0	0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均800
窒素含有量T-N	mg/ℓ	0.59	0.80	0.98	1.0	1.2	1.3	1.6	1.5	1.2	1.1	1.1	1.3	日間平均60最大120
塩素イオンCl	mg/ℓ	7.2	19	32	33	23	20	18	18	14	14	14	14	-

地下水（塩化物イオン）

単位：mg/ℓ

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
採取月日	-	4月4日	5月2日	6月6日	7月4日	8月1日	9月5日	10月3日	11月7日	12月5日	1月9日	2月6日	3月6日	-
結果を得た日	-	4月9日	5月15日	6月17日	7月15日	8月25日	9月11日	10月17日	11月17日	12月17日	1月20日	2月24日	3月13日	-
地下水上流	mg/ℓ	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	
地下水下流	mg/ℓ	4.8	5.2	5.5	5.9	6.6	6.7	6.7	5.3	6.3	6.9	6.5	6.5	

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

放流水

資料採取日 令和7年8月1日

結果を得た日 令和7年8月25日

単位：mg/ℓ

	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類)	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	フェノール類含有量	銅含有量	亜鉛含有量	溶解性鉄含有量	溶解性マンガン含有量	クロム含有量
測定結果	<0.5	<0.5	<0.1	<0.01	<0.01	<0.05	<0.02	<0.01
排水基準値	1	10	1	2	2	10	10	2

	リン含有量	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	有機リン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物
測定結果	0.02	<0.003	<0.05	<0.1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.0005
排水基準値	2（日間平均）16（最大）	0.03	0.5	1	0.1	0.2	0.1	0.005

	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン
測定結果	<0.0005	<0.0003	<0.01	<0.01	<0.02	<0.002	<0.004	<0.1
排水基準値	検出されないこと	0.003	0.1	0.1	0.2	0.02	0.04	1

	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン
測定結果	<0.04	<0.3	<0.006	<0.002	<0.006	<0.003	<0.02	<0.01
排水基準値	0.4	3	0.06	0.02	0.06	0.03	0.2	0.1

	セレン又はその化合物	ほう素又はその化合物	弗素及びその化合物	1,4-ジオキサン	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
測定結果	<0.01	0.05	0.10	<0.05	1.2
排水基準値	0.1	10	8	0.5	100

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

地下水

資料採取日 令和7年8月1日 結果を得た日 令和7年8月25日

単位：mg/ℓ

上流	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

上流	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン又はその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサソ	塩化ビニルモノマー	過マンガン酸カリウム消費量	アンモニア性窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.20	<0.08	<0.02	<0.005	<0.0002	1.9	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

地下水

下流	カドミウム又はその化合物	シアン化合物	鉛又はその化合物	六価クロム化合物	砒素又はその化合物	水銀又はその化合物	アルキル水銀化合物	ポリ塩化ビフェニル	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
測定結果	<0.0003	<0.005	<0.001	<0.01	<0.001	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1
基準値	0.003	検出されないこと	0.01	0.05	0.01	0.0005	検出されないこと	検出されないこと	0.01	0.01	0.02	0.002	0.004	0.1	0.04	1

下流	1,1,2-トリクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン又はその化合物	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサソ	塩化ビニルモノマー	過マンガン酸カリウム消費量	アンモニア性窒素
測定結果	<0.0006	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.7	0.09	<0.02	<0.005	<0.0002	5.7	<0.50
基準値	0.006	0.002	0.006	0.003	0.02	0.01	0.01	10	0.8	1	0.05	0.002	-	-

※測定結果が【< x】と表記されている値は、測定値が定量下限値である x 未満の数値となる。

ダイオキシン測定結果

地下水

試料採取月日	令和7年9月24日
測定結果を得た日	令和7年10月27日
地下水（上流）	0.042 pg-TEQ/ℓ
地下水（下流）	0.047 pg-TEQ/ℓ
環境基準値	1pg-TEQ/ℓ 以下

放流水

試料採取場所	浸出水処理施設放流口
試料採取月日	令和7年9月24日
測定結果を得た日	令和7年10月27日
測定結果	0.00027 pg-TEQ/ℓ
排出基準値	10 pg-TEQ/ℓ 以下

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（第二最終処分場）

施 設 点 検 表

	点検月日	点検結果	埋立処分地内			浸出水処理施設		
			遮水工及び遮水シート	調整池	雨水排水溝	各 水 槽	各機器点検及び補修	防凍設備
4月	5月1日	異常の有無	無	無	無	無	4月30日No.1活性炭吸着原水ポンプ用圧力計修繕工事	無
5月	6月2日	異常の有無	無	無	無	無	5月21日給泥ポンプ用電磁流量計修繕工事	無
6月	7月1日	異常の有無	無	無	無	6月25日第1混和槽アルカリ剤注入配管用背圧弁修繕作業	無	無
7月	8月4日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
8月	9月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
9月	10月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
10月	11月5日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
11月	12月1日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
12月	1月6日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
1月	2月3日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
2月	3月2日	異常の有無	無	無	無	無	無	無
3月	3月31日	異常の有無	無	無	無	無	無	無

令和7年度一般廃棄物処理施設維持管理状況（し尿処理施設）

し尿投入量

単位：t

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
投入量	1,736.87	1,864.33	1,858.91	1,887.74	1,541.67	1,755.13	1,811.29	1,697.51	1,793.25	1,520.27	1,582.61	2,014.23	21,063.81
内浄化槽	1,578.28	1,713.68	1,720.94	1,735.49	1,374.46	1,622.76	1,654.84	1,559.10	1,624.97	1,388.36	1,463.52	1,857.98	19,294.38

放流水

	単位	4月		5月		6月		7月		8月		9月		基準値
採取月日	-	4月1日	4月14日	5月1日	5月15日	6月3日	6月16日	7月2日	7月17日	8月1日	8月18日	9月2日	9月16日	-
結果を得た日	-	4月14日	4月28日	5月13日	5月26日	6月16日	6月27日	7月14日	7月29日	8月18日	8月29日	9月12日	9月29日	-
水素イオン	pH	7.0	7.2	7.1	6.8	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	6.7	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	4.9	3.5	6.6	3.9	6.9	12	2.0	2.7	2.9	3.9	4.0	5.9	日間平均30
C O D	mg/ℓ	9.2	11	11	10	15	11	9.6	9.9	10	11	12	8.9	-
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均70
大腸菌数	CUF/mℓ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均800CUF/mℓ
窒素含有量T-N	mg/ℓ	2.6	2.0	3.9	2.1	4.9	2.6	2.4	1.7	3.0	4.0	5.6	3.3	日間平均60最大120
燐含有量T-P	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.12	0.06未満	日間平均8最大16
塩素イオンCl	mg/ℓ	100	140	98	120	100	98	99	82	100	100	100	68	-

	単位	10月		11月		12月		1月		2月		3月		基準値
採取月日	-	10月1日	10月15日	11月4日	11月13日	12月2日	12月12日	1月6日	1月15日	2月2日	2月13日	3月3日	3月16日	-
結果を得た日	-	10月14日	10月27日	11月17日	11月25日	12月12日	12月25日	1月20日	1月28日	2月13日	2月26日	3月13日	3月27日	-
水素イオン	pH	7.0	7.1	7.2	7.0	7.0	7.3	7.0	7.0	7.1	7.5	7.2	7.2	5.8～8.6
B O D	mg/ℓ	4.9	2.4	3.1	3.5	5.6	5.2	3.9	3.2	3.3	5.6	5.2	6.4	日間平均30
C O D	mg/ℓ	7.4	9.9	4.3	9.3	9.5	9.1	9.5	8.3	8.7	8.7	9.1	11	-
S S（浮遊物質）	mg/ℓ	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	日間平均70
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日間平均800CUF/mℓ
窒素含有量T-N	mg/ℓ	2.0	3.2	2.4	3.3	2.9	2.9	3.2	2.3	2.3	1.8	1.7	2.1	日間平均60最大120
燐含有量T-P	mg/ℓ	0.06未満	0.11	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	日間平均8最大16
塩素イオンCl	mg/ℓ	72	110	100	100	100	110	120	120	120	110	110	110	-